1. AMAÇ

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'nde bulunan su deposunun bakım ve temizliğinin etkin yapılabilmesi.

2. KAPSAM

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesinde kullanılan su deposunu kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından "Teknik Hizmetler Birimi" sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

Su deposu yılda 2 defa tamamen boşaltılıp temizlenmelidir.

Bu işlem aşağıdaki şekilde yapılır;

6.1. Su Deposunu Boşaltmak İçin Yapılacak İşlemler:

6.1.1. 7 ve 1 nolu vanalar kapanır.

6.1.2. 2 ve 4 nolu vanaların açık olmasına dikkat edilir.

6.1.3. Yangın hattından kalan suyu boşaltmak için 3 nolu vana kapatılır ve 6 nolu vananın açık olmasına dikkat edilir.

6.1.4. Depo tamamen boşaltıldıktan sonra içerisi temizlenir.

6.1.5. 300 gr klor atılır ve depo doldurulur.

Yapılan bu işlemler "Su Deposu Bakım Formu"na işlenir.

Vanaların tanımları, aşağıda belirtilmiştir:

1 nolu vana: Şebeke hattı ana kesim

2 nolu vana: Hidrofor hattı ana kesim

4 nolu vana: Hidrofor depo besleme

5 nolu vana: Hidrofor hattı depo beslemesi

7 nolu vana: Depo şebeke beslemesi

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

1. SU DEPOSU BAKIM FORMU